

Module d'extension 1 entrée

ATF047

Tecnofire[®]
DETECTION



fire

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Module adressé composé d'une unité physique/logique supervisée: 1 entrée.

Fonctions programmables - 4 critères de fonctionnement: génère alarme, génère mise sous silence, génère restauration, aucune. 2 modes de connexion entrée: Alarme ou Panne. Sortie répétitrice d'état entrée. Led de signalisation état entrée. Gestion RSC® complète du dispositif: programmation, télégestion et contrôle de tous les paramètres de fonctionnement.

Séparateur de ligne avec double isolateur.

Connexion sur BOUCLE. Protocole de communication propriétaire à haute vitesse

. Fixation en surface.

Degré de protection IP40. Boîtier ABS V0.

Dimensions (L x H x P) 69,5 x 49,8 x 17mm. (la valeur L peut être réduite à 49,8mm). Couleur blanc.

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - **EN 54-17:** 2005.

Certificat d'homologation 1293-CPR-0490.

Généralités	Nom dispositif	TFM10
	Description	Module 1 entrée
	Protocole de communication	<i>FIRE-SPEED</i>
	Adressage	2 sélecteurs rotatifs
Programmations	Fréquence d'interrogation	2 niveaux
	LED dialogue	Signalisation désactivable
	Critères de fonctionnement	4
	Type entrées	Alarme ou panne
Caractéristiques électriques	Alimentation	Depuis Boucle
	Tension nominale	24V CC
	Tension de fonctionnement	18V...30V CC
	Consommation en veille	450µA @ 24V CC en absence de dialogue
	Consommation en alarme	2,3mA @ 24V CC
	Sortie pour répéteur	9,4V CC 3mA (protégée)
	Séparateur de ligne	Isolateur intelligent (sans perte de dispositifs)
Caractéristiques physiques	Température de service	-15°C...+70°C
	Humidité relative	10%...93% (sans condensation)
	Degré de protection	IP40
	Boîtier	ABS V0
	Dimensions (L x H x P)	69,5 (ou 49,8) x 49,8 x 17mm
	Poids	33g
Conformité	Normes	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
	Certificat d'homologation	1293-CPR-0490
	Année de marquage CE	15
	Numéro de la déclaration de performance	011_TFM10
	Organisme de certification	EVPU

N.B. Les déclarations de conformité et de performance sont disponibles sur le site: www.tecnofireddetection.com