

OPGELET

Alvorens de codeklavieren COD471, COD472, COD475 of COD476 aan te sluiten aan om het even welke automatisatie dienen deze geprogrammeerd te worden. De toestand van de contacten NO en NC zijn bij het eerste gebruik niet gekend. Na programmatie zijn de contacten NO en NC effectief, respectievelijk een normaal open contact en een normaal gesloten contact.

ATTENTION

Avant de brancher les claviers à code COD471, COD472, COD475 ou COD476 il est nécessaire de les programmer. L'état des contacts NO et NC sont inconnus en cas de premier usage (état d'usine). Après la programmation les contacts NO et NC sont effectivement un contact normalement ouvert (NO) et normalement fermé (NC).